

Tubes PE pour réseaux de gaz et d'eau

PE pipes for gas and water networks

Délivré à / granted to

ALFATUBO - EMPRESA DE PLASTICOS TECNICOS, LDA

Rua Poente - Paços

PRT 4410-034 SERZEDO V.N.G

Pour les produits suivants / For the following products

TUBES EN POLYETHYLENE POUR DISTRIBUTION D'EAU POTABLE (Gr2)

Polyethylene pipes for drinking water supply (Gr2)

Conformes à la circulaire DGS/VS4 n° 2000-232 du 27.04.00 et bénéficiant d'une attestation de conformité sanitaire.

In conformity with the requirements of the DGS/VS4 n° 2000-232 (27/04/00) and holder of a sanitary conformity certificate.

(références et caractéristiques données en annexe(s) / references and characteristics given in attached appendix)

Fabriqués dans l'usine :

Manufactured in production plant :

-

PRT 4410-034 SERZEDO V.N.G.

Numéro d'identification :

AL

Ce certificat est délivré par le LNE dans les conditions fixées par les règles de certification NF et en conformité avec la (les) norme(s) de référence ci-dessous :
NF EN 12201-2

En vertu de la présente décision notifiée par le LNE, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus

*This certificate is issued by the LNE according to the certification rules NF and in conformity with the reference(s) below :
NF EN 12201-2*

On the strength of the present decision notified by the LNE, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for the aforementioned products, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification

ANNEXE AU CERTIFICAT N°14383 Rev. 3
APPENDIX

Tubes en polyéthylène pour distribution d'eau potable - GR. 2
Polyethylene pipes for drinking water supply - GR. 2

Marque commerciale / Commercial reference : ALFAHIDRO

Groupe 2 - Tubes en PE 80

Diamètre extérieur nominal (mm)	SDR	Pression nominale (bar)	Epaisseur nominale (mm)
20	7.4	16	3.0
25	9	16	3.0
32	9	16	3.6
	11	12.5	3.0
40	9	16	4.5
	11	12.5	3.7
50	9	16	5.6
	11	12.5	4.6
63	9	16	7.1
	11	12.5	5.8
75	9	16	8.4
	11	12.5	6.8
90	9	16	10.1
	11	12.5	8.2

Groupe 2 - Tubes en PE 100

Diamètre extérieur nominale (mm)	SDR	Pression nominale (bar)	Epaisseur nominale (mm)
90	11	16	8.2
	17	10	5.4
110	11	16	10.0
	17	10	6.6
125	11	16	11.4
	17	10	7.4
140	11	16	12.7
	17	10	8.3
160	11	16	14.6
	17	10	9.5
180	11	16	16.4
	17	10	10.7
200	11	16	18.2
	17	10	11,9
225	11	16	20.5
	17	10	13.4
250	11	16	22.7
	17	10	14.8
280	11	16	25.4
	17	10	16.6
315	11	16	28.6
	17	10	18.7
355	11	16	32.2
	17	10	21.1
400	11	16	36.3
	17	10	23.7
450	11	16	40.9
	17	10	26.7
500	11	16	45.4
	17	10	29.7
560	11	16	50.8
	17	10	33.2
630	11	16	57.2
	17	10	37.4

Le détail des produits admis (matières et lignes utilisées) est donné dans l'annexe technique AL-GR2 rev. 3.

- FIN DE LISTE -